



OZNÁMENIE

poslanca Ing. Jozefa Polačka starostovi obce Budkovce dňa 5.9.2013.

Ing. Jozef Polačko, poslanec OZ obce Budkovce Vám oznamujem:
po ukončení zasadnutia OZ 30.8.2013 som sa zúčastnil slávnostného otvorenia multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Budkovce. Z profesného hľadiska som si prezrel zhotovené dielo a z môjho pohľadu chcem upozorniť na vady a nedorobky o ktorých si myslím, že by ich bolo potrebné odstrániť z dôvodu bezpečnosti športujúcich.

- zámok resp. zabezpečovacie zariadenie uzatvárajúce vstupné dvierka na ihrisko nie je v súlade s funkciou, ktorú má predpísanú/vid' foto č.1/




foto č.1

- pánty uchytenia dvierok - obidve sú prerobené/prevarené pánty/ nie sú ošetrené proti korózii/vid' foto č.2/




foto č.2

- vrchné mädla - zábradlie na dvierkach sú ukončené ostrými hranami – chýbajú ukončovacie krytky/vid' foto č.3/




foto č.3

- dverka nie sú zabezpečené proti otvoreniu do vnútra/vid' foto č.4/



foto č.4

- bránky nie sú zabezpečené proti prepadnutiu do ihriska/vid' foto č.5/



foto č.5

- krytky na viacerých obvodových stĺpikoch mantinelov sú prasknuté/na stĺpikoch po sňatí krytky nie sú zabrušené hrany/vid' foto č.6/




foto č.6

- v rohoch - spoj bočného a zadného mantinelu nie je zrealizovaný /viď foto č.7/



foto č.7

Verím pán starosta, že sa Ti podarí odstrániť tieto drobné nedorobky v spolupráci so zhotoviteľom diela.

Budkovce 5.9.2013

Ing. Jozef Poláčko
Poslanec OZ